

**"TUCHWOD" Sp. z o.o.**  
89-500 TUCHOLA, ul. Budowlana 2  
tel. (0-52) 3343308  
Regon 090049513

Tuchola, dnia 13-01-2015r.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidem. w Tucholi
13.01.2015
wplynęło
met. .... podpis <i>dy</i>

L.dz./ 04/2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Tucholi

Pl. Wolności 23  
89-500 Tuchola

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „TUCHWOD” Sp. z o.o. w Tucholi informuje, że w dniu 11-01-2015r o godz. 14<sup>30</sup> uszkodził się filtr siatkowy studnia nr 5 w SUW w Cekcynie o głębokości 154m co spowodowało zapiaszczenie odzielniaczki.

W związku z powyższym SUW w Cekcynie została wyłączona, a studnia zostanie naprawiona w trybie pilnym.

Przewidywany czas remontu około jeden tydzień do dwóch.

Bezpośrednio po zdarzeniu woda dla mieszkańców mieszkańcy gminy Cekcyn podawana jest z ujęcia w Wielkich Budziskach.

W dniu 12-01-2015r. podczas całodobowego monitorowania zaopatrzenia mieszkańców w wodę stwierdziliśmy, że prawie cały obszar terenu gminy otrzymał wodę ale w ograniczonych ilościach.

Odbiorcy wody zamieszkujący tereny wyżej położone jak sama wieś Cekcyn i na wyższych kondygnacjach nie otrzymują wody z wodociągu z uwagi na słabe ciśnienie spowodowane dużym rozbiorem.

W dniu dzisiejszym zabezpieczymy dostarczanie wody do picia z beczkowitzu lub w butelkach 5l

Z poważaniem  
PREZES ZARZADU  
*Franciszek Pomuszak*